



Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Головной центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

Зам. руководителя Органа инспекции



УТВЕРЖДАЮ
А.И. Петухов

М.п.

от «07» 03 20 17 г.

№ 2321/2017

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 2504/17

от

6 февраля 2017 г.

Организация-заявитель: ООО «АКВАТЕК»

Адрес: 142641, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, д. Давыдово, ул. Заводская, д.1, офис 11, Россия

Организация-изготовитель: ООО «АКВАТЕК»

Адрес: 142641, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, д. Давыдово, ул. Заводская, д.1, офис 11, Россия

Наименование продукции: «Баки топливные полиэтиленовые, т.м. «Aquatech», «Aquatec Water», «Aquatech Water Technology», «АКВАТЕК все для воды»

Код ТН ВЭД: 3923 30 9090

Область применения: для хранения и обеспечения дизельным топливом котлов в системах отопления и горячего водоснабжения, а также для хранения других жидкотекучих продуктов, для которых необходимо обеспечивать химическую стойкость материалов баков

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя,
ТУ 2297-004-59365352-2003

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 2297-004-59365352-2003

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2-СХТ-83-16 от 2 февраля 2017 г., ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы («Баки топливные полиэтиленовые, т.м. «Aquatech») указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, раздел 6)

Вещества, показатели (факторы),

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя- «не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	Ацетальдегид	мг/м ³	0,01	РД 52.04.186-89	83СХТ	< 0,01 < 0,01
2	Спирт изопропиловый	мг/м ³	0,03	МУК 4.1.580-96	83СХТ	< 0,001 < 0,001
3	Спирт метиловый	мг/м ³	0,10	МР № 29 ФЦ/829	83СХТ	< 0,05 < 0,05
4	Формальдегид	мг/м ³	0,02	МР № 29 ФЦ/829	83СХТ	< 0,02 < 0,02
5	Запах	балл	2	МУ 2.1.2.1829-04	83СХТ	1
6	Индекс токсичности	%	70-120	МР №29 ФЦ/4746	83СХТ	79,3

По результатам проведенных испытаний продукции: «Баки топливные полиэтиленовые, т.м. «Aquatech», «Aquatec Water», «Aquatech Water Technology», «АКВАТЕК все для воды» отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6), **не установлено.**

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: «Баки топливные полиэтиленовые, т.м. «Aquatech», «Aquatec Water», «Aquatech Water Technology», «АКВАТЕК все для воды» **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

Врач по общей гигиене



В.Н. Артюшин