



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области
Главный государственный санитарный врач по Саратовской области
(уполномоченный орган по Саратовской области экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.64.01.04.013.E.000417.07.25 ОТ 25.07.2025 Г.

ПРОДУКЦИЯ

Трубы металлопластовые из сшитого полиэтилена PE-Xb/AL/PE-Xb, армированные алюминием, марки SaniPlastica, номинальным наружным диаметром от 16 до 26 мм, толщиной стенки от 1,3 мм до 4,2 мм. Область применения: для систем холодного, горячего водоснабжения. Изготовлена в соответствии с документами: с нормативно-технической документацией производителя.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

SANIPLASTICA INSAAT MALZEMELERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI. Юридический адрес: HATIP DISTRICT. ALI OSMAN CELEBI BOULEVARD NO.:106/AD CORLU TEKIRDAG, Turkey, Турция. Адрес производства: CUMHURIYET DISTRICT. ALI OSMAN CELEBI BOULEVARD NO.:115/A CORLU TEKIRDAG, Turkey, Турция (Турция).

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Импульс". Юридический адрес: 143422, Московская область, г. Красногорск, с. Петрово-Дальнее, ул. Промышленная, д. 3, стр. 7 (Российская Федерация). ОГРН: 1155024001659

СООТВЕТСТВУЕТ

требованиям Главы II Раздела 3. "Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки" Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

экспертного заключения: № 000960 от 02.07.2025 г., выданного органом инспекции ООО "Эксперт-Юг" (аттестат аккредитации RA.RU.710354 от 10.06.2021 г.), протокола лабораторных испытаний: № 05.23-488.TM-25 от 28.05.2025 г., выданного ФГБУ "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510440).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства члена Евразийского экономического союза)



(подпись)

(Ф. Матвеева Н.И.)

№ 0494702

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.64.01.04.013.E.000417.07.25

от 25.07.2025 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 494702

Фирма-получатель

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Импульс". Юридический адрес: 143422, Московская область, г. Красногорск, с. Петрово-Дальнее, ул. Промышленная, д. 3, стр. 7 (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции, состав, назначение, габариты изделия, дата производства и срок годности, идентификационные данные партии, условия хранения, сведения о предприятии-изготовителе и об организации, уполномоченной принимать претензии на территории ТС (наименование, юридический адрес, адрес производства, контактные данные).

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Запах водной вытяжки при 20 гр. С
Привкус водной вытяжки при 20 гр.С
Запах водной вытяжки при 60 гр.С
Привкус водной вытяжки при 60 гр.С
Цветность
Мутность
Осадок
Стабильная крупнопузырчатая пена

Не более 2 баллов
Не более 2 баллов
Не более 2 баллов
Не более 2 баллов
Не более 20 градусов
Не более 2,6 ЕМФ
Отсутствует
Отсутствует, высота
мелкопузырчатой пены у стенок
цилиндра - не выше 1 мм
6-9 ед. рН
5,0 мг/л
Не более 0,05 мг/л
Не более 3,0 мг/л
Не более 0,1 мг/л
Не более 0,15 мг/л
Не более 0,2 мг/л
Не более 0,2 мг/л
Не более 2,2 мг/л

Водородный показатель (водная вытяжка)
Величина окисляемости перманганатной
Формальдегид
Спирт метиловый
Спирт бутиловый
Спирт изобутиловый
Ацетальдегид
Этилацетат
Ацетон